

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 05.08.2019 r.

OBST Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 64 w Chełmie zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy na **zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej z dwiema przemianami freon/glikol i glikol/woda, składającej się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 KW z zabudowanym na chillerze pełnym freecoolingiem oraz z modułu hydraulicznego do umieszczenia wewnątrz budynku, składającego się z wymiennika glikol/woda o mocy minimum 105 kW, pompy obiegowej i armatury** - wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.

Zakup realizowany jest w ramach umowy nr RPLU.03.07.,00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw: Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

OBST Spółka Akcyjna
22-100 Chełm
ul. Jagiellońska 64
NIP 5631733795, KRS 0000053028

II. Tryb udzielenia zamówienia oraz sposób upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

2. Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Miejsce upublicznienia zapytania ofertowego:

- strona internetowa: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

- strona internetowa: www.obst.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

III.1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

- 42513290-4 – Przemysłowe urządzenia chłodnicze

III.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej z dwiema przemianami freon/glikol i

glikol/woda, składającej się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 KW z zabudowanym na chillerze pełnym freecoolingiem oraz z modułu hydraulicznego do umieszczenia wewnątrz budynku, składającego się z wymiennika glikol/woda o mocy minimum 105 kW, pompy obiegowej i armatury - wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.

Zakup realizowany jest w ramach umowy nr RPLU.03.07.,00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw: Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

III.3. WYMAGANIA:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej z dwiema przemianami freon/glikol i glikol/woda, składającej się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 KW z zabudowanym na chillerze pełnym freecoolingiem oraz z modułu hydraulicznego do umieszczenia wewnątrz budynku, składającego się z wymiennika glikol/woda o mocy minimum 105 kW, pompy obiegowej i armatury - wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymienione poniżej minimalne założenia, dotyczące podstawowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz wyposażenia. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie o lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania dyrektywy maszynowej oraz certyfikatu CE.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy minimalne parametry techniczne i funkcjonalne jakie musi spełniać oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego instalacji, uruchomienia i dalszego normalnego funkcjonowania.

III.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE 9 : Chiller – chłodnia sprężarkowa niskotemperaturowa z dwiema przemianami freon/glikol i glikol/woda, składająca się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 kw. z zabudowanym na chillerze pełnym freecoolingiem, oraz z modułu hydraulicznego do umieszczenia wewnątrz budynku składający się z

wymiennika glikol/woda o mocy minimum 105 kW pompy obiegowej i armatury.

Ustawienie agregatu (chillera) i modułu hydraulicznego (wymiennika woda-glikol) pokazuje „**Rysunek poglądowy usytuowania chillera i modułu hydraulicznego**” zamieszczony na stronie 5 poniżej.

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne jakie musi spełnić oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem niezbędnym do jego zainstalowania, uruchomienia i dalszego normalnego funkcjonowania:

1. Agregat w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 kW z zabudowanym na chillerze pełnym freecoolingiem o mocy minimum 57 kW. Free cooling zaczyna działać przy temperaturze otoczenia +3 st. C, a swoją maksymalną moc osiąga przy temperaturze – 4,8 st. C.

Freecooling o takiej samej wielkości jak cały skraplacz. Mamy tu dwa wymienniki o takich samych wielkościach gabarytowych - jeden wymiennik skraplaczowy, a drugi tych samych rozmiarów wymiennik Free-cooling. Agregat przystosowany do pracy całorocznej w warunkach zewnętrznych i temperaturach otoczenia w zakresie od minus 30 st. C do plus 35 st. C.

Agregat posadowiony na utwardzonej powierzchni, długością przy ścianie bocznej zakładu w odległości 80cm od ściany.

Temperatura cieczy chłodzącej na wyjściu z agregatu + 5 st. C nawet podczas zewnętrznej temperatury powietrza +35 st.C.

Zakres regulacji temperatury glikolu wyjściowego po schłodzeniu przez agregat od +4 do + 18 st.C.

W skład agregatu wchodzi:

- zestaw pracy zimowej urządzenia;
- freon R-410a;
- glikol etylenowy 35 % z napełnieniem agregatu i wymiennika glikol – woda;
- czujnik monitor faz;
- zbiornik buforowy;
- pompy obiegowe;
- gumowe podkładki antywibracyjne;
- elektroniczny zawór rozprężny;
- elektromagnetyczny zawór;
- minimum dwie sprężarki dwustopniowe scroll;
- parownik płytowy ze stali nierdzewnej, medium glikol 35%;
- wymiennik free-cooling;
- zbiornik buforowy na zimny glikol;
- wentylatory osiowe 2, minimalny przepływ powietrza 49200 m³/h;
- armatura kontrolno-pomiarowa konieczna do prawidłowego funkcjonowania i współpracy wymiennika woda - glikol z agregatem i instalacją zamawiającego oraz umożliwiająca kontrolę

i odczyt takich parametrów jak: temperatury cieczy na wyjściach i powrotach, ciśnienia, przepływy itp.;

- sterownik z wyświetlaczem mikro procesowym parametrów pracy z menu w języku polskim rozbudowany o panel sterujący w budynku.

2. Moduł hydrauliczny umieszczony w budynku.

W skład modułu hydraulicznego wchodzi:

- wymiennik woda-glikol ze stali nierdzewnej o mocy minimum 105 kW. będzie dobrany o takiej wielkości i parametrach przez Dostawcę, aby jego wydajność zapewniała temperaturę wody wychodząca z wymiennika woda-glikol na instalację Zamawiającego nie wyższą niż 10 °C;

- pompa procesowa wymuszająca przepływ pomiędzy wymiennikiem woda-glikol i zasilającą instalację wewnętrzną zakładu, dobrana będzie przez Dostawcę urządzeń o takiej mocy, wydajności i parametrach technicznych gwarantujących wystarczający przepływ wody poprzez wymiennik i instalację wewnętrzną zamawiającego oraz zachowując temperaturę wody na wyjściu z wymiennika 10 °C ;

- armatura kontrolno-pomiarowa konieczna do prawidłowego funkcjonowania i współpracy wymiennika woda-glikol z agregatem i instalacją zamawiającego oraz umożliwiająca kontrolę i odczyt takich parametrów jak temperatury cieczy na wyjściach i powrotach, ciśnienia, przepływy itp.;

- połączenie rurami hydraulicznymi pomiędzy chillerem ustawionym na zewnątrz, a wymiennikiem glikol / woda ustawionym w pomieszczeniu leży to po stronie Dostawcy;

- podstawa modułu;

- wymiennik woda-glikol i orurowanie w izolacji kauczukowej lub alternatywnej;


- instalacja kończy się śrubunkami out/in na połączenia z instalacją wewnętrzną/odbiorczą zamawiającego, tak jak to przedstawiono na rysunku poglądowym.

Dostawa chillera - chłodni sprężarkowo niskotemperaturowej oznacza dostawę na koszt Dostawcy wszystkich urządzeń do Zamawiającego oraz ich ustawienie i instalację u Zamawiającego, a także uruchomienie i przeprowadzenie testów pracy dostarczonych urządzeń w połączeniu z instalacją wody lodowej Zamawiającego i szkolenia z obsługi tych urządzeń wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Dostawca dokona doboru urządzeń w oparciu o parametry i kryteria opisane w zamówieniu oraz na podstawie wizji lokalnej obiektów zamawiającego w szczególności miejsca i otoczenia ustawienia urządzeń, a także analizę instalacji odbiorczej Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną w obiektach Zamawiającego dokonaną w powyższych celach. Umożliwi także na miejscu wgląd do istniejącej dokumentacji z tego zakresu. Obecnie użytkowana instalacja wykonana jest z rur o średnicy 50 mm, którą zasila chiller o mocy 60 kW.

Na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia Dostawca/Producent udziela minimalnej gwarancji na okres 24 miesięcy. Przeglądy i serwis bezpłatny w całym okresie udzielonej gwarancji.

Rysunek poglądowy usytuowania chillera i modułu hydraulicznego



III.5. DOSTAWA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Kartę produktu;
 2. Kartę gwarancyjną / pisemne potwierdzenie gwarancji/;
 3. Warunki oraz instrukcję eksploatacji w języku polskim;
 4. Certyfikaty, deklaracje zgodności;
- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie **maksymalnym 75 dni od dnia podpisania umowy**.
 - Dostawa urządzenia będzie zrealizowana przez Wykonawcę do **zakładu Zamawiającego, znajdującego się w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej 64**. Dostawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Zamówienia do momentu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca, w siedzibie Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego, dokona instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz wykona testy pracy urządzenia. **Podstawą do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie bezawaryjna praca urządzenia oraz utrzymanie parametrów pracy zgodnych z załączoną specyfikacją Zamawiającego w okresie 8 godzin nieprzerwanej pracy. Po uzyskaniu wskazanych parametrów pracy urządzenia, zostanie sporządzony i podpisany „bez uwag” protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia”** przez obie strony: Dostawcę i Zamawiającego.

III. 6. WARUNKI DOTYCZĄCE GWARANCJI, SERWISU I PRZEGLĄDÓW:

- 1) Minimalny okres gwarancji Dostawcy/Producenta na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wynosi 24 miesiące;
- 2) Przeglądy i serwis urządzeń w całym okresie gwarancji są bezpłatne;
- 3) Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokołu odbioru końcowego podpisanego „bez uwag” przez obie strony;
- 4) Realizacja napraw gwarancyjnych i serwisowych przez Dostawcę przedmiotu zamówienia następować będzie w okresie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

III. 7. PODPISANIE UMOWY I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin podpisania umowy z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po publikacji informacji o wyniku postępowania, nie później niż 14 dni od dnia publikacji wyniku postępowania.
2. **Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 75 dni**, liczony od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- a) Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj.: osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego /weryfikowane poprzez wgląd do KRS lub CEIDG lub innych/, a które:
- b) Posiadają uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

- c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści **Załącznika nr 3**
- d) Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;
- e) Dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;
- f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany przez osobę uprawnioną **Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego**. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona.

g) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia:

Zamawiający wprowadza ograniczenie w zakresie podwykonawstwa.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i powinna zawierać:

- dane Oferenta: pełna nazwa i adres siedziby Oferenta , NIP Oferenta;
- datę sporządzenia oferty;
- długość okresu udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wyrażony w pełnych miesiącach;
- cenę całkowitą zamówienia netto i brutto w **PLN lub EUR**. W przypadku podania w składanych ofertach cen w EUR, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeliczenia ceny oferty wyrażonej w walucie na PLN wg kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z tabelą A na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień składania ofert tj. kurs z dnia **05.09.2019r.** /zastosowanie tego kursu do przeliczenia dotyczyć będzie wyłącznie celów porównawczych cen złożonych ofert/. Przeliczenia dokona Zamawiający, w dniu rozpatrzenia ofert.

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**) z zastrzeżeniem zawarcia wszystkich niezbędnych informacji. Ceny jednostkowe ustalone przez Oferenta w niniejszym formularzu winny zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczętką firmową (jeśli Oferent taką posiada),
- posiadać termin ważności oferty wyrażony liczbą dni, liczoną od dnia rozstrzygnięcia ofert przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów VI ust. 3;
- zawierać wskazaną osobę do kontaktu;
- zawierać termin realizacji zamówienia wyrażony liczbą dni, liczoną od dnia podpisania umowy;
- być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Oferenta,

Do formularza oferty /Załącznika nr 1/ należy załączyć:

- Oświadczenia Oferenta, zgodnie z:
 - Załącznikiem nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych Oferenta z Zamawiającym. **Brak niniejszego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania.**
 - Załącznikiem nr 3 – Oświadczenie o zdolności Oferenta do wykonania zamówienia. **Brak niniejszego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania.**
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
- Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona do Zamawiającego **w terminie do 06.09.2019r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.** Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego poprzez dowolną z poniższych form /podpunkty a, b, c/:
 - a) poczty elektronicznej na adres e-mail: info@obst.pl; w postaci skanu podpisanych dokumentów (oferta wraz z załącznikami) – o terminie dostarczenia oferty decyduje data wpływu maila na wskazany adres e-mail poczty elektronicznej Zamawiającego;
 - b) poczty tradycyjnej lub kuriera na adres siedziby firmy: **OBST S.A., ul. Jagiellońska 64 , 22-100 Chełm**. W przypadku ofert, które będą dostarczone drogą pocztową lub kurierską liczy się data potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.
 - c) osobiście w siedzibie Zamawiającego: OBST S.A., ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełm – o terminie dostarczenia oferty decyduje pokwitowanie odbioru oferty przez adresata /adnotacja: data wpływu i czytelny podpis adresata/.

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy dostarczyć ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania oferty drogą mailową.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu **7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru**, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu: **17.09.2019r.** na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Wyłoniony w toku postępowania Oferent zostanie dodatkowo poinformowany indywidualnie.
3. Oferta powinna być ważna minimum **120 dni** od dnia rozstrzygnięcia ofert przez Zamawiającego.
4. Oferent przed upływem terminu składania ofert ma prawo wycofać swoją ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz na www.obst.pl

VII. Kryteria i sposób oceny ofert:

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumencie zapytania ofertowego oraz czy nie podlegają wykluczeniu.
2. **Ocenię zostaną poddane wszystkie oferty spełniające kryteria, które wpłyną do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VI ust. 1 niniejszego zapytania na**

podstawie danych przedstawionych w złożonych ofertach lub w odpowiedzi na rozestane przez Zamawiającego zapytania ofertowe do potencjalnych Oferentów.

3. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

I. Kryterium I - łączna cena netto zamówienia – waga 100%

lp	Nazwa kryterium	Maksymalna liczba punktów
I	łączna cena netto	100 pkt
Punkty łącznie: maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Oferenta		100 pkt

Szczegółowy opis dla Kryterium I :

Oferent podający najniższą łączną cenę netto zamówienia (w PLN) uzyska najwyższą liczbę punktów w danym kryterium. Ceny podane w EUR w celu rozstrzygnięcia postępowania zostaną przeliczone na PLN zgodnie z zapisami w pkt V Zapytania Ofertowego. Porównanie ofert dla tego kryterium, nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku łącznej ceny netto w ofercie z najniższą łączną ceną do łącznej ceny netto badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100 w sposób następujący:

$$\text{Liczba punktów} = (C \text{ min} / Cof) \times 100$$

Gdzie poszczególne elementy oznaczają:

Cof- łączna cena netto podana w badanej ofercie.

Cmin – najniższa łączna cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

W przypadku kryterium cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z powyższego działania.

Najwyższa liczba punktów dla kryterium cena wynosi: max. 100.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Oferentów, kryterium rozstrzygającym będą lepsze parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Oferty bez udzielonej gwarancji na minimum 24 miesiące zostaną odrzucone.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA DOSTAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego **Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego**. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu wg formuły **spełnia/nie spełnia** - na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia. W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Złożenie oferty przez Oferenta jest w pełni jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów i uwarunkowań przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym i obejmującym wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego a także jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny, w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy:
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.
5. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.**
6. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone.**

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w między innymi następującym zakresie i przypadkach:
 - a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania

wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 2. powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

5. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

b) Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz otrzyma je Oferent, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania.

c) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

d) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożenie przez Oferenta dokumentów w formie papierowej, stanowi warunek zawarcia umowy z Oferentem.

e) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie, zostanie uznane za uchylanie się przez Oferenta od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

g) Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia.

h) Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

i) Wyjaśnienie i zmiany treści zapytania ofertowego:

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: info@obst.pl Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający zamieści na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert

XII. Osoba do kontaktu:

Bogusław Obst, e-mail: info@obst.pl
+48 662 043 684, +48 82 563-24-12

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9:

1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zdolności Oferenta do wykonania zamówienia.
4. Załącznik nr 4 –Klauzula informacyjna RODO.

Dodatkowo Oferent proszony jest o sporządzenie i dołączenie do Formularza Oferty „Szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia”.